

"KINNITAN"

.....

Kersti Rei

WTC Tallinn AS tegevdirektor

"01." jaanuar, 2021

ÜLDINE TULEOHUTUSJUHEND

Jõe 5 asuva hoone kasutajate (omaniku töötajad ja üürnike töötajad) juhendamiseks

I HOONE TULE- JA PLAHVATUSOHTLIKKUSE ÜLDINE ISELOOMUSTUS

1. Üldosa

- 1.1 Hoone kuulub WTC Tallinn AS-le. WTC Tallinn AS korraldab maja haldajana automaatse tulekahjusignalisatsiooni hoolduse ja üldkasutatavate ruumide tulekustutitega varustamise. Tuleohutuse eest vastutavad WTC Tallinn kontserni töötajad, kelle töölepingus on vastav kohustus hoonete tuleohutuse tagamisel fikseeritud.
- 1.2 Kogu hoone on omaniku poolt välja üüritud, üürnikele tutvustatakse tuleohutuse nõudeid ja käesolevat juhendit üürilepingu sõlmimisel, üürilepingu sõlminud äriühingud tutvustavad oma töötajatele käesolevat juhendit ise. Üürnikule väljastatakse juhendi koopia. Üürnikele on pandud üürilepinguga kohustus järgida tuleohutuse nõudeid.
- 1.3. Isikud, kes on rikkunud tuleohutusnõudeid sätestavaid õigusakte või käesolevast juhendist tulenevaid nõudeid, võib võtta vastutusele väärtetoote või kuriteo süüdistusega olenevalt tagajärgedest, mida rikkumine kaasa toõi.

Äriühingu juhtkond (asub Ahtri 8 hoonetes VII korrusel):

Tegevdirektor	Kersti Rei	+372 626 1020
Peaenergeetik	Rostislav Lakutševits	+372 626 1011, +372 58 541 700
Haldus- ja müügidirektor	Gerly Kreek	+372 626 1015, +372 524 1464

Ettevõtte tegevusala:

Kinnisvara arendus ja büroopindade rentimine

Äriühingu personali hulk:

Hoonetes aadressil Jõe 5 omaniku töötajaid ei ole. Hoonetes kasutavad kogu ulatuses AS WTC Tallinn üürnikud. Üürile antud ruumides töötavad üürnike töötajad, kelle arv on muutuv (toodud allpool korruste kaupa).

Tööaeg on büroodes erinev. Hoone on avatud tööpäevadel kell 7.30. - 19.30, muul ajal on sissepääs magnetkaardiga.

2. Hoone tuleohutusala üldisloomustus

Kinnistul asuv hoone on 7- korruseline (+ keldrikorrus), TP-I tulepüsivusklassi kuuluv büroohoone.

Ehitise põhiehitismaterjaliks on kivi ja raudbetoon. Seinad on kivist. Vahelaed on raudbetoonpaneelidest. Vaheseinad on Cyproc kipsplaatidest. Katusekattematerjaliks on bituumenmastiks (lamekatus)

Kõikide korruste tasapindade ruume kasutatakse alljärgnevalt:

Keldrikorrusel asuvad bürooruumid, teenindusruumid (kauplus-ladu) ja tehnilised ruumid. Keldrikorruse pindala on 259,4m². Keldrikorrusel töötab ca 10 inimest (inimeste arv ei ole püsiv).

Esimesel korrusel asuvad bürooruumid. Esimese korruse pindala on 236,5m². Esimesel korrusel töötab ca 25 inimest (inimeste arv ei ole püsiv).

Teisel korrusel asuvad bürooruumid. Teise korruse pindala on 236,2m². Teisel korrusel töötab ca 25 inimest.

Kolmandal korrusel asuvad bürooruumid. Kolmanda korruse pindala on 244,6m². Kolmandal korrusel töötab üüripindadel ca 30 inimest (inimeste arv ei ole püsiv).

Neljandal korrusel asuvad bürooruumid. Neljanda korruse pindala on 240,5m². Neljandal korrusel töötab üüripindadel ca 25 inimest (inimeste arv ei ole püsiv).

Viiendal korrusel asuvad bürooruumid. Viienda korruse pindala on 238,3m². Viiendal korrusel töötab üüripindadel ca 25 inimest (inimeste arv ei ole püsiv).

Kuuendal korrusel asuvad bürooruumid. Kuuenda korruse pindala on 233,6m². Kuuendal korrusel töötab üüripindadel ca 25 inimest (inimeste arv ei ole püsiv).

Seitsmendal korrusel asuvad bürooruumid. Seitsmenda korruse pindala on 290,9m². Seitsmendal korrusel töötab ca 30 inimest.

Hoones on üks lift, mis liigub I korruse ja VII korruse vahel.

Hoone korrused moodustavad omaette tuletõkkesektsioonid.

Hoone on kogu ulatuses kaitstud automaatse tulekahjusignalisatsiooniga.

Tulekahju alarmsüsteemide väljund on litsentseeritud turvafirmas (Forus Security AS)

Automaatne tulekahjusignalisatsioon koosneb:

- optilistest suitsuanduritest;
- tulekahju teatenuppudest, mis on paigaldatud väljapääsude juurde. Tulekahju teatenupu klaasi purustamine aktiveerib häirekellade tööle hakkamise;
- tulekahju häirekelladest, mis on paigaldatud hoonesse hajutatult, tagamaks kuuldavuse kõikidesse automaatse tulekahjusignalisatsiooniga kaitstud hoone osadesse.

Suitsuandurite tööle rakendumine aktiveerib hoonesisesed häirekellad.

Hoone automaatset tulekahjusignalisatsioonisüsteemi hooldab Forus Security AS.

Hoone on normide kohaselt varustatud esmaste tulekustutusvahenditega (ABC- tüüpi 6 kg pulberkustutid) ja hoonesisesel tuletõrjevõrguga tuletõrjekraanide näol.

Hoone ventilatsioonisüsteem on lahendatud sundventilatsiooni baasil.

Tulekahjuteate saamisel lülituvad sundventilatsiooni seadmed automaatselt välja automaatse tulekahjusignalisatsiooniseadmetega varustatud ruumides.

Hoone küttesüsteem on: vesiküte.

Hoone turvateenistus on valvesignalisatsiooni ja videojälgimissüsteemi baasil ühendatud. Forus Security AS valvekeskusega.

3. Hoone tule- ja plahvatusohtlikkuse üldiseloostus

Hoones ei kasutata ohtlikke aineid.

Tuleohtlikud olukorrad võivad tekkida:

- elektriseadmete rikestest tingitud põhjustel;
- suitsetamisrežiimi eiramisel;
- käesoleva juhendiga objektile kehtestatud tuleohutusnõuete eiramisel;
- inimlikest eksimustest tingitud põhjustel (nt lahtise tule kasutamisel).

II NÕUDED KINNISTU JA HOONE KORRASHOIU TAGAMISEKS

Kinnistu territoorium (Hoonet ümbritsev maa-ala)

1. Juurdepääs hoonele hoitakse vaba ning aastaringselt kasutamiskõlblikus seisukorras.
2. Teede või läbisõidukoha sulgemisel remondiks või muuks otstarbeks, kui see takistab tuletõrjetechnika läbisõitu, rajatakse viivitamatult läbipääs suletavasse lõiku või seatakse üles ümbersõiduvõimalust näitav viit.
3. Hoonet ümbritsev maa-ala hoitakse alaliselt puhas põlevmaterjali jäätmetest. Põlevmaterjali jäätmeid kogutakse ja hoitakse selleks spetsiaalselt väljaehitatud ja suitsuanduriga varustatud eraldi ehitises.
4. **Kinnistul on keelatud:**
 - rajada ehitist ilma kehtestatud korrast kooskõlastatud projektita;

- valada põlevvedelikku ja oksüdeerijat maha või kanalisatsioonivõrku;
- suitsetada selleks mitte ettenähtud kohtades.

Hoone

1. Hoones on nähtavale kohale üles pandud teatis häirekeskuse telefoninumbriga (112) ja hädaabitelefoni asukohta tähistav tuleohutusmärk ning evakuatsiooniplaan.
2. Põrandale või muule tarindile sattunud põlevvedelik või muu kergesti süttiv aine koristatakse viivitamatult.
3. Tulemüürist või muust tuletõkketarindist mis tahes kommunikatsiooni läbiviigukoht täidetakse kogu tarindi paksuses mittepõleva materjaliga, mis ei vähenda tarindi tulepüsivusega.
4. Tulekahju tekkimisel suunatakse lift viivitamatult alumisele korrusele ja lülitatakse välja.

Hoones on keelatud:

- muuta hoone või ruumi kasutusotstarvet, seda rekonstrueerida, ümber planeerida, kapitaalselt remontida ja tehniliselt ümber seadistada ilma kehtestatud korras heakskiidetud projektita;
- tõkestada evakuatsiooniteed või -pääsu seadme, pakendi, taara, eseme, mööbli või muu sisustusega;
- hoida tuletõkkeust pidevalt avatuna või seda avatud asendis fikseerida;
- sulgeda jäigalt evakuatsioonipääsu või kasutada sellel raskesti avatavat sulgurit. Lukustatud üks evakuatsiooniteel peab olema seestpoolt võtmata avatav; ladustada põlevvedelikku ja gaasi ehitise ehitusprojektiga selleks mitte ettenähtud ruumis või muus kohas;
- hoida ja kasutada hoones põlevvedelikku või-gaasi või muud plahvatusvõimelist põlevmaterjali v.a nõuetekohane gaasi tarnimine hoone soklikorrusel asuva söökla tarbeks;
- hoida ventilatsioonikambri selle teenindamiseks mitte ettenähtud materjali või seadet;
- ummistada juurdepääsu elektrilahutusseadmele, tuletõrje- ja päästevahendile või muul viisil takistada nende kasutamist tulekahju või õnnetuse korral.

III NÕUDED TULEOHTLIKU TEGEVUSE VÕI PROTSESSI TEOSTAMISEL, PÕLEVmaterjali HOIDMISE NING TEHNOLOOGILISTE SEADMETE JA RUUMIDE PÕLEVmaterjalist JÄÄTMETE PUHASTAMISE KORD

1. Töö või muu tegevuse lõpetamisel peab füüsiline isik oma asukoharuumi tuleohutuse seisukohast üle vaatama ja vajadusel võtma kasutusele meetmed tulekahju põhjustada võivate tuleohutusnõuete rikkumiste kõrvaldamiseks või informeerima neist viivitamatult objekti valdajat.
2. **Töö tegemisel ei tohi:**
 - kasutada lahtist tuld (välja arvatud tuletöö), suitsetada väljaspool selleks ettenähtud ja sisustatud kohta ning tuleohutusmeetmeid võtmata sulatada külmunud veetorustikku lahtise tulega;
 - kasutada põlevvedelikku ruumi koristamisel ning riietus- või muu eseme pesemisel või puhastamisel.

Nõuded seadmestikule.

1. Ventilatsioonikambrit,- filtrit ja õhukanalit puhastatakse süttivast tolmust ja neisse ladestunud põlevmaterjali jäägist objekti valdaja poolt kehtestatud tähtaegadel kuid mitte harvemini kui üks kord aastas.
2. Tehnoloogilise ja muu seadmestiku kasutamine ning tehnohooldus peab tuleohutuse tagamise seisukohalt vastama selle valmistaja tehnilise dokumentatsiooni ja tehnoloogilise reglemendi nõuetele. Seadmestiku tehnohooldus peab olema tehtud valdaja kehtestatud tähtaegadel kuid mitte harvemini kui üks kord aastas. Rikkis tule- või avariikaitsesüsteemiga või muu rikkega seadmestikku ei tohi kasutada.

Nõuded elektriseadmestikule.

1. Hoones tohib kasutada standardset elektriseadet, mille paigaldamisel ja hooldamisel tuleb juhendada tootja kasutusjuhendist ning nende paigaldamist, kasutamist ja hooldamist käsitlevast õigusaktist.
2. Töö lõpetamisel tuleb elektriseadmed vooluvõrgust lahutada, välja arvatud tehnoloogilise juhendi või hoones kehtestatud korra järgi ööpäevaringselt töötav elektriseade.
3. **Elektriseadme kasutamisel ei tohi:**
 - paigaldada ajutist elektrijuhet (välja arvatud ehitus-, remondi- või ajutise töökoha toitejuhe);
 - kasutada vigastatud või riknenud isolatsiooni või muu tulekahju või plahvatust põhjustada võiva defektiga elektriseadet, -kaablit või -juhet;
 - kasutada töökeskkonna tingimustele mittevastavat elektriseadet ja -juhet;
 - hoida elektrijaotlas või elektrijaotuspunktis, selle peal, all või vastas mistahes põlevmaterjali või -eset;
 - kasutada mittestandardset elektriküttetarvitit või -valgustit;
 - jätta järelevalveta pidevaks tööks mitteettenähtud elektriseadet;
 - kasutada kalibreerimata või elektrijuhtmestiku lubatavale voolutugevusele mittevastava sulavelemendiga kaitset.

IV MOOTORSÕIDUKITE TERRITOORIUMILE LUBAMISE, SEAL LIIKUMISE JA PARKIMISE KORD

Autode parkimine territooriumil on lubatud vaid selleks otstarbeks ettenähtud ja tähistatud kohtades. Parkimisel järgida liikluskorraldusmärke ja -vahendeid.

V SUITSETAMISREŽIIM OBJEKTIL

Jõe 5 hoones on suitsetamine keelatud.

VI SIDE- NING TULETÕRJE- JA PÄÄSTEVAHENDITE KORRASHOIU NÕUDED

Tuletõrje- ja päästevahendite korrashoiu eest vastutab ettevõtte haldustehnik.

Nõuded esmastele tulekustutusvahenditele

Tulekustutid peavad vastama nõuetele ja vastama Eesti standardile EVS- EN-3 "Kantavad tulekustutid". Tulekustuti pealdis peab olema eestikeelne, kuid võib olla dubleeritud ka mõnes muus keeles. Tulekustuti pealdis paigutatakse selliselt, et see oleks loetav ka siis, kui tulekustuti asub kinnituskonksul, klambris või spetsiaalsel alusel. Varjatult paigaldatud tulekustuti asukoha juurde peab olema paigutatud vastav tuleohutusmärk.

Tulekustuti paigaldatakse vähemalt 1 meetri kaugusele kütteseadmest.

Tulekustuti kinnituskonks, klamber, spetsiaalne alus või kapp paigaldatakse seinale nii, et tulekustuti ei takistaks ukse täielikku avanemist ja nii, et tulekustuti põhi ei oleks põrandast kõrgemal rohkem kui 1,5m. Tulekustuti paigaldatakse ruumi sissepääsu või töökoha juurde, kus tulekahju oht on kõige tõenäolisem. Kaks või enam tulekustutit paigaldatakse üldjuhul teineteisest hajutatuna.

Tulekustuti või tulekustuti asukohta osutav tuleohutusmärk peab olema sisenemisel nähtav.

Tulekustutile peab olema vaba juurdepääs.

Rõhu all tulekustuti paigutatakse päikesekiirguse otsese mõju eest kaitstud kohta.

Tulekustuti korrashoid tagatakse nende regulaarse vaatluse, kontrolli ja hooldusega.

Vaatlus teostatakse vähemalt üks **kord kvartalis**. Vaatlus sisaldab toiminguid veendumaks, kas kustuti:

1. asetseb selleks ettenähtud kohas;
2. ei ole millegagi varjatud ja kasutusjuhise pealdis on loetav;
3. ei ole märgatavalt kahjustatud;

4. rõhunäituri (kui see on olemas) osuti asub rohelises tsoonis;
5. plommid, tõkised on vigastamata.

Vaatlust teostab tuleohutuse eest vastutav isik.

Tulekustuti kontroll ja hooldus korraldatakse tulekustuti valdaja poolt.

Kontrolli ja hooldust viib läbi pädev isik, antud objektil OÜ Tamrex Ohutus.

Kui vaatlusel tulekustuti rikkeid ei ilmne ja tootjapoolne juhend ei näe ette lühemat perioodi, korraldab tuleohutuse eest vastutav isik hiljemalt kaks aastat pärast tulekustutil märgitud valmistamise kuupäeva tulekustuti esimese kontrollimise.

Tulekustutit hooldatakse iga kasutamiskorra järel ja siis, kui kontrollimise tulemused seda nõuavad, kuid mitte harvem kui tootja poolt ette nähtud.

Nõuded automaatsele tulekahjusignalisatsioonisüsteemile (ATS).

ATS veatu ja katkematu funktsioneerimise tagamiseks tuleb ATS regulaarselt hooldada ja kontrollida, tehes seda kohe paigaldustööde lõpetamisel, olenemata hoone asustatusest.

Valdajal tuleb sõlmida hooldusleping vastavussertifikaati omava isikuga. Süsteemi hooldaja nimi ja telefoninumber peavad olema püsivalt keskseadme juures nähtaval.

ATS valdaja peab tagama kord kvartalis ja iga-aastase hoolduse läbiviimise selleks pädeva isiku poolt.

ATS kasutaja peab kindlustama ATS igapäevase, igakuise, kvartaalse ja iga aastase hoolduse läbiviimise selleks pädeva isiku poolt.

Igapäevasel vaatlusel tuleb kontrollida:

- et keskseade näitab normaalolukorda, vastupidisel juhul tuleb viga registreerida päevikus ja teatada sellest hooldusorganisatsioonile;
- et igale eelneval päeval registreeritud veateatele on reageeritud.

Kord kuus tuleb kontrollida:

- akude seisukorda;
- vähemalt ühe anduri rakendumist (iga kuu erinevast avastamistsoonist), et katsetada keskseadme võimet võtta vastu signaale, anda signaal alarmseadmele ja rakendada kõiki teisi hoiatusmehhanisme.

Kord kvartalis tuleb:

- kontrollida kõiki sissekandeid päevikus ja tegutseda vastavalt nendele;
- hinnata reservtoidet;
- kontrollida keskseadme häire-, vea- ja abifunktsioone;
- kontrollida visuaalselt märke niiskuse sattumisest keskseadmesse ja muudest riketest;
- viia läbi kõik avastamispiirkondade kontrollid ja katsetused, mis on määratletud paigaldaja, tarnija või tootja poolt;
- hinnata süsteemi toimimise terviklikkust ja teavitada valdajat inventari paigutusest ja hoone kasutusviisist tingitud süsteemi töö häiretest;
- kontrollida, kas on toimunud ATS tööd mõjutav mis tahes muudatus objektil.

Kord aastas tuleb:

- kontrollida iga anduri ja alarmseadme tööd vastavalt tootja soovitudele;
- kontrollida visuaalselt, et kõik kaablite ühendused ja seadmed oleksid korras, kahjustusteta ja korralikult kaitstud;
- kontrollida kas on toimunud ATS tööd mõjutav muudatus objektil;
- hinnata süsteemi toimimise terviklikkust ja teavitada valdajat inventari paigutusest ja hoone kasutusviisist tingitud süsteemi töö häiretest;
- hinnata ja katsetada akusid.

Iga-aastase hoolduse ja katsetuste tulemuste kohta koostatud akt antakse ATS eest vastutavale isikule.

Hooldustegevus ei tohiks põhjustada tulekahju valeteadet. Katsetusest tuleb teavitada ka hoones töötavaid inimesi.

Valverežiimi lülitused ja mahavõtmised, samuti signalisatsiooni rakendused peavad olema fikseeritud päevikus.

Nõuded tuletõrje välisveevõrgule.

Hoone tarbeks võetakse tulekustutusvesi AS Tallinna Vesi veevõrgust, mille tehnilist seisukorda kontrollib AS Tallinna Vesi vastavalt kehtestatud nõuetele.

Nõuded evakuitsiooni-ja turvalagustusele

Hoone turvalagustussüsteemi paigaldusskeemid peavad pärast paigaldustööde lõppemist olema kohapeal kättesaadavad. Süsteemi muutmisel tuleb skeemides teha vastavad parandused. Turvalagustussüsteemi vastavust nõuetele peab skeemil tõendama selleks volitatud isiku allkiri.

Turvalagustussüsteemi kohta peetakse päevikut, kuhu tuleb kanda süsteemi korraliste ülevaatuste ja testide tulemused, rikked ja muudatused.

Hoone omanik või valdaja peab määrama päeviku pidamise ja hoidmise eest vastutava isiku. Hoone omanik või valdaja peab kindlustama turvalagustussüsteemi regulaarse hoolduse kompetentse järelevalvataja poolt.

VII TÖÖTAJATE KOHUSTUSED TULEKAHJU TEKKIMISEL NING TULEKUSTUTUS- JA PÄÄSTEMEESKONNA VÄLJAKUTSUMISEL

NB! Tulekahju puhkemise korral peab juhtkonna ja töötajate tegevus olema eelkõige suunatud kaastöötajate ja klientide ohutuse tagamiseks.

HELISTA HÄDAABINUMBRIL 112

- teata õnnetuskoha aadress või võimalikult täpne asukoht;
- räägi, mis on juhtunud (mis põleb, kui suures ulatuses);
- teata päästekorraldajale (dispetšerile), kas ruumides on inimesi, kas neid ähvardab oht;
- vasta küsimustele rahulikult;
- järgi häirekeskusest saadud juhiseid;
- teata oma nimi ja kui tead, ka telefoni number, millelt helistad;
- ära katkesta kõnet ilma loata;
- ära lülita telefoni välja peale teate edastamist- päästekorraldaja (dispetšer) võib veel lisainformatsiooni vajada;
- kui olukord muutub oluliselt enne päästemeeskonna saabumist, teata sellest häirekeskusesse.

PÄÄSTA vahetus ohus olijad ning jaga ülesandeid, kui abistajaid on rohkem

TEAVITA tulekahjust teisi hoones olijaid ning käsi väljuda hoonest (evakueeruda)

KUSTUTA esmaste tulekustutusvahenditega. Kustutamise käigus tuleb silmas pidada, et ei hinnataks üle oma võimeid. Elektriseadmete kustutamisel tuleb meeles pidada, et viimased tuleb enne voolu alt vabastada (v.a. juhul, kui kustuti pealdise kolmandas jaotises on kirje "Võib kasutada kuni 1000V pingega elektrijuhtmete ja -seadmete kustutamiseks" (tähis "E").

Kui kasutad kustutamiseks tuletõrjekraani, jälgi, et kustutusvesi ei satuks pinge all olevatele seadmetele. Kasuta surve all pihustatud vett, kuna viimane kustutab efektiivsemalt kui kompaktne juga ning tekitab ka vähem veekahjustusi.

Pulberkustuti on efektiivne ja ohutu kustutusvahend algfaasis oleva tulekahju kustutamiseks.

LOKALISEERI tulekahju levik. Kui tunned, et ei ole võimeline likvideerima põlemiskollet, lahku ruumist. Vältimaks tule levikut, sulge väljudes võimaluse korral kõik aknad ja ukSED ning lülita välja ventilatsioon.

JUHENDA päästemeeskonda, et nad pääseksid kiiresti ja takistusteta õnnetuskohta.

Tulekahju kohale saabunud juhtkonna esindaja on kohustatud:

- kontrollima kas päästeteenistus on välja kutsutud;
- korraldama evakueeritute kontrolli;
- organiseerima ohu korral viivitamatult inimeste päästmist, kasutades selleks kõiki olemasolevaid jõude ja vahendeid.

VIII INIMESTE JA VARA EVAKUEERIMINE

Personali ja klientide evakueerimisel hoonest järgida tähistatud evakuatsiooniteid.

Tulekahjuteate saamisel (automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem või tulekahju avastanud isik) juhatab evakuatsiooni eest vastutav isik koheselt töötajad hoonest välja.

Ettevõtte hoones aadressil Jõe 5 korraldavad evakueerimise kõikidel korrustel hoone omaniku töötajad: haldusdirektor ja tehnikadirektor, kes asuvad Ahtri 8 hoones ja on tuleohutuse eest vastutavad kõikides WTC Tallinn kontserni ettevõtetele kuuluvates hoonetes.

1. Tulekahju avastanud isik peab tulekahjust teatama häirekeskusele (tel 112) ja WTC Tallinn keskuse töötajatele: tööpäeval: tel. 626 1001; töövälisel ajal: tel. 55 916 850.
2. Evakuatsiooni eest vastutavad isikud korraldavad personali evakuatsiooni hoonest.
3. Esmalt tuleb evakueerida inimesed, keda ähvardab tulekahju poolt kõige suurem oht (põlev korrus ja kõrgemal asuvad korrusetasapinnad).
4. Vastava korruse või allüksuse evakuatsiooni eest vastutavad isikud korraldavad personali evakuatsiooni antud hoonest ja suunavad evakueeritud kogunemispunkti, milleks on hoone ees olev maa-ala ja siseõu.
5. Peale evakueerumist on tuleohutuse eest vastutav isik kohustatud välja selgitama kas kõik töötajad ja külastajad on hoonest evakueeritud. (Evakuatsiooni eest vastutavad isikud on kohustatud kogunemispunktis ette kandma evakuatsiooni tulemustest tuleohutuse eest vastutavale isikule).
6. Kui selgub, et mõni inimene on jäänud ohutsooni ning tema päästmine on raskendatud kõrge temperatuuri ja suitsu suure tiheduse tõttu, siis tuleb sellest päästemeeskonna saabudes koheselt teavitada tulekustutus-ja päästetööde juhti.
7. Tulekahju avastamisest alates kui see on võimalik, tuleb korraldada tule kustutamine ja vara evakueerimine nende töötajate poolt, kes ei ole hõivatud inimeste evakueerimisega.
8. Talvisel ja külmal aastaajal on soovitatav evakueeritud inimesed juhatada sooja ruumi.

Evakueerimisel on kasulik teada:

- inimeste evakueerimisel on kõige tähtsam viimastes säilitada rahu;
- paanikasse sattunud inimesed alluvad kergesti ja täidavad käsklusi mõtlemata nende sisule;
- evakueerimist juhtides tuleb rääkida võimalikult rahuliku ja valju häälega, püüdes haarata initsiatiivi;
- säilitada rahu ja vältida paanika tekkimist;
- prioriteediks evakueerimisel peab olema - ohtlikus tsoonis viibivad inimesed esimesena;
- liikumine treppidel ja evakuatsiooniteedel (ukseavad) peab olema tasakaalukas ja rahulik;
- ohtlikud situatsioonid tekivad kitsastes kohtades (ukseavad jms), kus suur hulk inimesi püüab kiiresti kitsaskohast läbi minna. Sellistes kohtades on eriti oluline rahustada kaastöötajaid.

Näpunäiteid juhuks kui olete sattunud väljapääsmatusse olukorda ehk päästetavaks:

- püüdke säilitada enesevalitsus ja olla rahulikud;
- kui ruumist pole võimalik lahkuda, sulgege uks (viimast lukustamata), toppige uksepilud ja ventilatsioonivad võimaluse korral kinni veega niisutatud riidega;
- liikudes suitsuses ruumis või koridoris ärge seiske püsti, vaid liikuge seina ääres kas neljakäpukil või roomates, sest põranda ligidal on suitsu tihedus väiksem;

- anna päästemeeskonnale enda asukohast märku kõigi võimalike vahendite abil.

IX TULETÕRJEVAHENDITE KASUTAMISE JA TULEKUSTUTUS- JA PÄÄSTEMEESKONNA JUHIGA TEHTAVA KOOSTÖÖ KORD

NB! Tulekahju korral arvesta eelkõige põlemise suurust ja põlevmaterjali liiki (põlevvedelik, tahke põlevmaterjal jne).

Tulekustutiga töötamisel pea meeles:

- võta tulekustuti ja vaata mida sellega võib kustutada (märgitud tulekustutite) ning lähene põlengule ohutu kauguseni ja rakenda tulekustuti tööle vastavalt kasutusõpetusele;
- kasutades pulberkustutit hoia kustutusvoolikut kinni võimalikult otsast (mitte korpuse lähedalt), kuna nii kontrollid paremini kustutusjoa suunda;
- välitingimustes kustutades seisa tulekahjukohas ülalpool tuult;
- tahkete esemete või materjalide kustutamisel tuleb kustutusaine suunata kõige intensiivsema põlemise kohta nõ pühkivate liigutustega, kattes eseme pinna kustutusainega;
- lahtises ja madalate äärtega nõudes süttinud vedeliku kustutamisel tuleb kustutusaine suunata vedeliku pinna suhtes kaldu, soovitatavalt vastu mahuti siseseina;
- mahavalgunud põleva vedeliku kustutamist tuleb alustada äärtelt ning järk-järgult katta kustutusainega kogu põlev pind;
- kasutades süsihappegaaskustutit jälgi, et käsi või muu kehaosa ei satuks kustutusjoa mõjusfääri
- kasutades süsihappegaaskustutit tuleb koheselt peale tulekolde likvideerimist ventileerida ruumid;
- kasutades süsihappegaaskustutit tuleb teda hoida võimalikult vertikaalses asendis, et mitte takistada kustutusagendi normaalset väljumist lehtrist.

Tuletõrje- ja päästekomando saabumisel teatage selle juhile:

- mis ja kui suures ulatuses põleb;
- kas hoonesse on jäänud inimesi, kui suur on neid ähvardav oht ja kas on kannatanuid;
- millist teed pidi jõuab kõige paremini kannatanuteni (tulekoldeni) ning umbkaudne teepikkus (meetrites);
- muud tulekahjuga kaasnevad ohud;
- elektrikilpide asukohad (koht, kust saab elektri hoonest või hoone osast välja lülitada);
- ärge lahkuge sündmuskohalt kuna päästeteenistusel võib vaja minna lisainformatsiooni objekti iseärasuste kohta.

Tuleohutuse eest vastutav isik või töötaja kes juhtis kustutustöid ja evakuaatsiooni on peale päästeteenistuse saabumist kohustatud:

- teatama kõik tarvilikud andmed põlemiskolde, selle kustutamiseks rakendatud abinõude ning ruumides tulekahju likvideerimisega seotud inimeste kohta;
- teatama puuduolevate inimeste arvu ja nende oletatava asukoha hoones;
- konsulteerima kustutustööde juhti põleva objekti iseärasuste kohta;
- vajadusel eraldama tulekahju kustutamise ja vara evakueerimisega seotud töödeks töötajad;
- organiseerima tulekustutus- ja päästetööde juhi nõudmisel mitmesuguste kommunikatsioonide välja- ja ümberlülitusi.